

ÁLLAMI  
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TISZTIORVOSI  
SZOLGÁLAT

Országos Tisztifőorvosi Hivatal



1097 Budapest IX., Gyáli út 2-6.

Telefon-Telefax: 114-3839

Telex: 22-5349 oki h

Levélcím: 1966 Budapest Pf:64.

Szám: OTH 706/93

Kelt: Budapest. 1993 március 5.

Hiv.sz. 1305-2/92

Előadó:

Melléklet: 1 db

Tárgy: Sika anyagok engedélyezése  
ivóvízellátásban

Vizgazdálkodási Tudományos Kutatóintézet

Budapest

Hivatkozási számú kérelmükre az Országos  
Közegészségügyi Intézet 6791/92 számú szakvéleménye alapján  
meghosszabbítom korlátlan időtartamra a következő termékek  
egészségügyi engedélyét:

termék	felhasználás	engedély száma
Sikadur-Combiflex	hézagzáró rendszer	53.453/85
Sikament	betonadalékszer	52.392/86
Sika-Top 77	tapadóhíd	52.556/86
Sikagard-67	bevonat	
Plastocrete N	vízzáró adalékszer	50.407/87

Az engedélyt az ivóvízellátásban felhasznált anyagok és  
technológiák egészségügyi engedélyezéséről szolo  
3/1971.(VII.17.) Eü.M. számú rendelet alapján adtam ki.

Kérem 1200 Ft. illetéket a mellékelt kártyán befizetni  
sziveskedjenek.



(dr. Szentgyörgyi Ildikó)  
országos tisztiorvos

Törzskönyvi szám: 105

Termék: SIKADUR-COMBIFLEX rendszer, amely Du Pont gyártmányu, rugalmas Hypalon kaucsuk fóliából és Sikadur 31 epoxigyanta alapu ragasztóból áll.

Engedélyt kapta: Vizgazdálkodási Tudományos Kutatóközpont, 1453 Budapest, Kvassay J. ut 1. Pf. 27.

Felhasználás: beton- és vasbeton műtárgyak, valamint csövek dilatációs vagy egyéb repedéseinek vízzáró tömitésére ivóvizellátás területén.

Az alkalmazás feltételei:

- 1./ Az engedély csak az Országos Közegészségügyi Intézet által vizsgált termékkel azonos minőségű anyagokra vonatkozik.
- 2./ A Sikadur-Combiflex rendszer 30°C-nál melegebb ivóvizhez nem alkalmazható.
- 3./ A Sikadur-Combiflex rendszerrel kezelt csöveket és medencéket használatbavétel előtt 24 óráig friss vízzel áztatni kell. Az áztatóvizet ivóvizként felhasználni nem szabad. Amennyiben az áztatóviz organoleptikus tulajdonságai nem elégitik ki az MSz 450/1-78 szabvány vonatkozó előírásait, az áztatást meg kell ismételni.

Az engedély érvényes: 1990. december 3.

Megjelent: Vizügyi Értesítő XXXXI.évf. 5.sz. 113 o. /1986/  
Egészségügyi Közl. XXXVI.évf. 14.sz. 649.o. /1986/